

Kwaliteitseisen: klein elektra

Nijestee biedt je de mogelijkheid om jouw woning naar eigen wens te veranderen. De woningverbetering hoort te voldoen aan de kwaliteitseisen van Nijestee. Alle verbeteringen dienen vakkundig aangebracht te worden. Voor het plaatsen of verplaatsen van wandcontactdozen, schakelaars of buitenverlichting zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

- Werk nooit aan een elektrische installatie waar nog spanning op staat. Schakel de elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten.
- Controleer met een goed werkende spanningzoeker of je de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld.
- Zet nooit spanning op een elektriciteitsleiding die nog niet is afgemonteerd.
- Draag bij voorkeur isolerend schoeisel met rubberen zolen.
- Werk nooit met vochtige of natte handen.
- Gebruik deugdelijk geïsoleerd gereedschap.
- Pas op dat de isolatie van de draden niet wordt beschadigd bij het strippen.
- De elektrische leidingen worden aangesloten via de aansluitkast van het energiebedrijf. Deze aansluitkast is verzegeld en bevat de hoofdzekering. Je mag deze aansluitkast NOOIT openen.
- In bepaalde ruimtes is het aarden van stopcontacten verplicht. Het gaat hierbij om de natte ruimtes zoals keuken en badkamer, de ruimtes met stenen vloeren en buitenruimte.
- De afstand tussen zadels vanaf schakelaars, stopcontacten en dozen tot het eerste zadel mag niet groter zijn dan 10 cm. Bij de horizontale leiding vervolgens om de 30cm, bij de verticale leidingen om de 40 cm.
- De verlichting in de badkamer moet zo zijn uitgevoerd dat de schakelaar aan de buitenkant is gemonteerd (behalve de wasmachineschakelaar) of minimaal 60 cm van de wastafel, douche of bad.
- Maak een kleine schets van draden en kleuren en ga pas aan het werk als alles volstrekt duidelijk is.